

PRÜFBESCHEINIGUNG

Auftrags-Nr.: 233/2013 - BF
Contract No.

26.08.2013
WIM/ANM

Auftraggeber: Petwalk Solutions GmbH & Co KG
Customer Josef Huber Straße 6/1
AT-2620 Ternitz


Auftragsgegenstand: Untersuchungen in Hinblick auf Kondenswasserbildung unter Heranziehung der ÖNORM EN 1121:2000 an der Außentür Typ Petwalk
Subject Tiertür Large und Typ Petwalk Tiertür Medium

Ergebnis: Bezugnehmend auf den Untersuchungsbericht Nr. 233/2013 be-
Result bestätigt die HolzforSchung Austria, dass das 1-flügelige Türelement
Typ Petwalk Tiertür Large und Petwalk Tiertür Medium,
nicht zur bewitterten Seite öffnend, einem Differenzklima nach
ÖNORM EN 1121:2000, Prüfklima d, ausgesetzt war.


Beobachtungen während der Klimabelastung mit Prüfklima d:
kein Kondensat erkennbar

Beobachtungen nach Beendigung Klimabelastung:
Funktion gegeben, Tür über Fernsteuerung öffnen- und schließbar,
alle Fälze und Oberflächen trocken, kein Kondensat oder Eisbildung
an den sichtbaren Flächen der Probe erkennbar, augenscheinlich
keine Verformungen erkennbar

Geltungsdauer: --
Period of validity


DI Martin Wieser
Zeichnungsberechtigter und Bearbeiter




DI (FH) Jens Schöne

Die HolzforSchung Austria ist eine durch das BMWFJ akkreditierte Prüf- und Überwachungsstelle.